



אישור פיקוד העורף



הנני מאשרת כי מעבר הצנרת מסוג:

RGP

במידות של עד 150 מ"מ

יצרן: MCT משווק: אלומות אש טכנולוגיות מיגון מקדמות

עומד בדרישות "מפרט איטום מעברי צנרת למרחבים מוגנים"

מאושר להתקנה בקירות פנים ו/או חוץ של המרחב המוגן

כהגדרתם בתקנות ההתגוננות האזרחית

יש להתקין את המוצר בצינור ייעודי או בצינור תקני לפי ת"י 4422

אין להתקין את המוצר ישירות בקדח

מאושר להתקנה גם מצידו הפנימי של המרחב המוגן

תוקף האישור עד לתאריך: **18.12.2023**

יש להתקין בהתאם לדרישות פיקוד העורף ועל פי הוראות היצרן

האישור הינו בהיבט המיגון בלבד

יונתן אלשיך
מחקר ופיתוח

רס"ן
ראש מדור

אישור מספר: **010590-3-3131**
תאריך מתן האישור: **16.8.2022**